


Installationsanleitung

Umverdratung bei EVG/KVG/VVG

Diese Umrüstung ist durch eine Fachkraft durchzuführen.

1. Stromzufuhr unterbrechen



2. Sämtliche Vorschaltkomponenten entfernen (Vorschaltgeräte, Kondensatoren, Schaltelemente, usw.)



3. Kabel verbinden (Anschluss AC 85-250V)



4. Stromzufuhr einschalten

